



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

REG. GEN. N° 221 DEL 22/07/2023

DETERMINAZIONE N° 221 DEL 22/07/2023

Oggetto: sostituzione condizionatore guasto e non riparabile presso sala mensa reparto Melograno sede Andreoli. Affidamento diretto art. 50, comma 1 lett. b) D. Lgs. 31/3/2023, n° 36. Determinazione a contrarre (CIG: Z003BFD53C).

IL RUP

RICHIAMATA la decisione dell'Amministratore Unico n° 6 del 01/02/2023, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2023-2025;

RICHIAMATA la determinazione n° 275 del 04/10/2022 con la quale sono stati assegnati gli incarichi di RUP in materia di acquisizione, servizi e lavori;

PREMESSO che:

- ASP Azalea ha concesso a PROGES Soc. Coop. l'uso e il godimento di beni immobili siti nello stabilimento "Andreoli" a Borgonovo Val Tidone, sedi della CRA "Gardenia" e "Melograno", destinati alla realizzazione del servizio di Casa Residenza Anziani per il periodo 1/1/2021-31/12/2024;
- i rapporti tra ASP e PROGES relativamente all'utilizzo di tali immobili sono disciplinati dall'Allegato 3 ai contratti di servizio stipulati tra Comune di Castel San Giovanni, Azienda USL, ASP Azalea e PROGES Scarl Onlus per la gestione per la regolamentazione del servizio accreditato della CRA Gardenia (Rep. 735/2021) e della CRA Melograno (Rep. 734/2021)
- come specificato all'art. 5 Allegato 3 al Contratto di Servizio Reg 734/2021 ASP Azalea si obbliga a fornire e garantire la manutenzione straordinaria degli impianti e ordinaria dell'immobile e delle attrezzature fisse riferibili alla struttura (ascensore, impianti di riscaldamento e raffrescamento, impianto elettrico ecc.)

CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza alla sostituzione di numero 1 condizionatore a pompa di calore (caldo e freddo) guasto e non più riparabile, ubicato presso la sala pranzo del reparto Melograno presso la sede Andreoli, per garantire l'adeguata climatizzazione dei locali destinati ad ospitare gli anziani;

VISTO il preventivo prot. n.3601 del 29/06/2023 di euro 3.100,00 + IVA per fornitura e installazione nuovo climatizzatore, prodotto dalla ditta Siram Spa con sede in via Bisceglie, 95 – 20152 Milano P. IVA 08786190150;

DATO ATTO che l'offerta proposta dalla suddetta ditta risulta congrua in relazione ai prezzi di mercato correnti per tali prestazioni ed in ragione della tempistica stringente richiesta dal lavoro si ritiene potersi procedere ad affidare la fornitura ai sensi ex art. 50, comma 1 lett. b) D. Lgs. 31/3/2023, n° 36, alla Ditta Siram Spa con sede in via Bisceglie, 95 – 20152 Milano P. IVA 08786190150, ditta di comprovate capacità, in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dalla normativa vigente;

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023, che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture fino a 140.000 euro;
- l'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. n° 36/2023, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti adottano la decisione a contrarre e che in caso di affidamento diretto il suddetto atto deve individuare l'oggetto e l'importo, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

RILEVATO quanto segue:

- a) oggetto del contratto: sostituzione climatizzatore non più riparabile;
- b) importo contrattuale: euro 3.100,00 + IVA;
- c) ragioni di scelta del contraente: affidamento diretto a ditta di fiducia;
- d) requisiti di carattere generale: autocertificazione di possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione; dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n° 136/2010;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n° 36/2023 ("Principio di rotazione degli affidamenti");

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di RUP, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DETERMINA

1. di approvare il preventivo allegato al presente atto e affidare alla ditta Siram Spa con sede in via Bisceglie, 95 – 20152 Milano P. IVA 08786190150 il lavoro fornitura e installazione climatizzatore della sala mensa reparto Melograno sede Andreoli, per un importo complessivo di euro 3.100,00 + IVA;
2. Di dare atto che:
il CIG è: Z003BFD53C;
il codice univoco è: UF6WZ0;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016;
4. di stabilire che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Istruttore Tecnico.

Il RUP
Andrea Pagani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Allegato alla Determinazione n. 221/2023



Spett.le
ASP AZALEA
Sede Castelsangiovanni
C.so Matteotti, 124
29015 | CASTELSANGIOVANNI (PC)

c.a. Andrea Pagani; Barbara Fantoni

Prot. n° UDB CN_U_206-2023_PRO0195129_PD_r0

Alseno 28/06/2023

Oggetto: ex Andreoli: guasto bloccante su climatizzatore Hitachi monosplit presente in sala soggiorno adiacente a mensa Melograno piano terra.

Con riferimento alla segnalazione relativa all'oggetto, e conseguente sopralluogo, siamo con la presente a inoltrarVi offerta per le lavorazioni più avanti descritte.

Premesso quanto verbalmente anticipato, in riferimento alla vetustà dell'impianto, ed alla impossibilità ad una riparazione che debba interessare il circuito frigorifero stante l'utilizzo del dismesso gas R22 ora bandito dal commercio, constatiamo altresì lo smarrimento del telecomando originale da cui l'impossibilità a comprendere se la ricezione del segnale viene gestita dalla macchina mediante telecomando universale.

Inoltre lo chassis dell'unità interna si presenta in cattive condizioni rivelando disallineamento dei pannelli di copertura tenuti in posizione da nastro adesivo.

Date le condizioni complessive suddette, si consiglia di intervenire senza indugio alla sostituzione del sistema con nuova pompa di calore di pari caratteristiche e completo di telecomando r.i. e sistema di scarico condensa costituita da primaria marca e completa di tutti gli accessori utili al regolare funzionamento.

La macchina attuale verrà rimossa e smaltita.

Importo a corpo :3.100,00 € (iva escl.)

A disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Siram S.p.A.